

Số: 594 /BVBV

Ba Vì, ngày 22 tháng 5 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các quý công ty, đơn vị, nhà thầu

Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Sửa chữa Hệ thống điều hòa không khí trung tâm chiller với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì.

2. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì
- Địa chỉ: Đồng Bằng, xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
- SĐT: 02433.863.139

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ 30 phút ngày 22 tháng 5 năm 2025 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 28 tháng 5 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Nội dung báo giá: (Có phụ lục chi tiết đính kèm)

2. Thời gian hiệu lực: 90 ngày kể từ ngày báo giá.

3. Yêu cầu:

- 01 bản báo giá nội dung đầy đủ chữ ký, dấu đóng của đại diện hợp pháp và đóng dấu giáp lai trong trường hợp báo giá có nhiều trang, giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí theo quy định và các loại chi phí khác (ghi rõ mức thuế GTGT trong bản báo giá);

- Gửi kèm theo Hồ sơ năng lực, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trân trọng kính mời !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Sơn

PHỤ LỤC NỘI DUNG BÁO GIÁ

(kèm theo Thư mời báo giá số ~~594~~ /BVBV ngày 22/5/2025
của Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì)

STT	Nội dung	ĐTV	Số lượng	Ghi chú
1	Bộ điều khiển AHU chính cấp mạng	cái	1	
2	Bộ điều khiển AHU chuẩn bacnet	cái	1	
3	Cảm biến nhiệt độ hồi chiller	cái	1	
4	Van bypass chiller	cái	1	
5	Van gió tươi AHU	cái	1	
6	Công tắc dòng chảy cho chiller	cái	1	
7	Bảo ôn đường ống chiller	m ²	20	
8	Bảo ôn, nối mềm, van một chiều, van bướm, van chặn, côn ... cho hệ thống AHU, FCU.	gói	1	
9	Sửa chữa đường ống chiller : + Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống chiller, bơm nước, căn chỉnh lại áp suất đường ống. + Kiểm tra, sửa chữa hệ thống nước bù cho hệ thống chiller + Bọc bảo ôn lại các phần đường ống, van hở	gói	1	
10	Sửa chữa các điểm dò nước trên đường ống máy AHU, FCU : + Tháo dỡ bảo ôn và phụ kiện, sửa chữa 6 điểm dò nước trên đường ống máy AHU, FCU + Bọc lại bảo ôn cho 6 điểm dò nước + Kiểm tra tổng thể các máy AHU, FCU (quạt, van điều tiết, điện trở sưởi...)	gói	1	
11	Sửa chữa thiết bị điều khiển, chương trình vận hành : + Lắp đặt, đấu nối lại thiết bị điều khiển + Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điều khiển, lập trình lại chương trình vận hành, căn chỉnh cảm biến để phù hợp với hiện trạng.	gói	1	

