

Số: 873 /BVBV

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các quý đơn vị, nhà thầu

Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng dự toán, làm cơ sở để tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng và nuôi cấy vi sinh hệ thống xử lý nước thải với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì
 - Địa chỉ: Thôn Đồng Bằng, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội.
 - SĐT: 02433.863.139
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày 30 tháng 7 năm 2025 đến hết ngày 03 tháng 8 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Nội dung báo giá: (Có phụ lục chi tiết đính kèm)
- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 45 ngày.
- Thời gian hiệu lực: 90 ngày kể từ ngày báo giá.
- Yêu cầu: Gửi kèm theo Hồ sơ năng lực (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Trân trọng kính mời !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, KSNK.

GIÁM ĐỐC



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thanh Sơn

PHỤ LỤC NỘI DUNG BÁO GIÁ

(kèm theo Thư mời báo giá số **873** /BVBV ngày 29/7/2025
của Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì)

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
I	Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải y tế định kỳ			
1	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng máy bơm nước tại bể thu gom	chiếc	02	
2	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng cụm máy bơm nước tại bể điều hòa	chiếc	02	
3	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng cụm máy bơm nước tại bể lọc	chiếc	02	Thực hiện với 2 module đang hoạt động
3	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng máy thổi khí	chiếc	06	
4	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng máy bơm định lượng hóa chất	chiếc	01	
5	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng hệ thống tủ điện điều khiển	hệ thống	01	
6	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng đường ống công nghệ sửa chữa nếu có	cụm	01	
7	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng bồn hấp phụ mùi	hệ thống	01	
8	Thay vật liệu hấp phụ mùi (Than hoạt tính)	kg	250	
9	Kiểm tra, sửa chữa máy bơm định lượng hóa chất	chiếc	02	
10	Bổ sung hệ thống ống nối với hệ thống sục rửa bằng khí trong hệ thống bể thiếu khí + Chất liệu: Ống nhựa PVC + Đường kính: 60mm	chiếc	02	Mục đích: Tạo dòng xoáy nhẹ nhàng, đồng đều khắp bể, giúp phân tán chất nền, tăng tiếp xúc của vi sinh với Nitrat
11	Bổ sung hệ thống bơm tuần hoàn nhỏ và đường ống dẫn nước để tuần hoàn nước từ bể hiếu khí về bể thiếu khí (Công suất máy bơm khoảng: 0.15kw/380V/50Hz)	hệ thống	02	Mục đích: Tăng nguồn Nitrat được xử lý tại bể thiếu khí
12	Bổ sung hệ thống máng thu, ống lắng trung tâm tại bể lọc để tăng hiệu quả lọc + Chất liệu: Ống nhựa PVC + Đường kính: 111mm	hệ thống	02	Mục đích: Tăng khả năng lắng đọng, tăng hiệu quả tách bùn, giảm cặn lơ lửng trước khi xả
13	Bổ sung giá thể sinh học MBBR	m ³	02	

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
II	Nuôi cấy vi sinh			
1	Nuôi cấy vi sinh	ngày	15	
2	Bổ sung vi sinh vật thiếu khí	kg	2	
3	Bổ sung vi sinh vật hiếu khí	kg	4	

