



CÔNG TY CỔ PHẦN NEXTECH ECOLIFE

VIMCERTS 301 – VLAT-1.1492

Địa chỉ: Liên kê 17-16, khu đô thị mới Văn Khê, phường Hà Đông, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0984.334.561

Email: nextech.ecolife@gmail.com

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

Số: 03541/2026/PKQ (26.1578)

Tên khách hàng : Bệnh viện đa khoa Ba Vì
 Địa chỉ : Số 82, đường Quốc lộ 32, thôn Đồng Bàng, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội
 Địa điểm quan trắc : Bệnh viện đa khoa Ba Vì – Số 82, đường Quốc lộ 32, thôn Đồng Bàng, xã Vật Lại, thành phố Hà Nội
 Loại mẫu : Nước thải
 Ngày lấy mẫu/nhận mẫu : 27/05/2026
 Ngày thử nghiệm : 27/05/2026

Ngày hoàn thành: 18/06/2026

TT	Chỉ tiêu thử nghiệm	Đơn vị	Phương pháp thử nghiệm	Kết quả		QCVN 28:2010/ BTNMT
				26.1578.NT1	26.1578.NT2	Cột A
1	Amoni (NH ₄ ⁺ N) ⁽¹⁾	mg/L	TCVN 6179-1:1996	4,03	4,22	5
2	Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD ₅ ở 20°C) ⁽¹⁾	mg/L	TCVN 6001-1:2021	22	16	30
3	Nhu cầu oxy hóa học (COD) ⁽¹⁾	mg/L	SMEWW 5220C:2023	49	35	50
4	Tổng Coliform ⁽¹⁾	MPN/100mL	SMEWW 9221B:2023	2.800	1.400	3.000
5	Dầu mỡ ĐTV ⁽¹⁾	mg/L	SMEWW 5520B&F:2023	3,14	<1	10
6	Nitrat (NO ₃ ⁻ N) ⁽¹⁾	mg/L	SMEWW 4500-NO ₃ ⁻ .E:2023	<0,02	0,29	30
7	pH ⁽¹⁾	-	TCVN 6492:2011	8,1	7,4	6,5 ÷ 8,5
8	Phosphat (PO ₄ ³⁻ P) ⁽¹⁾	mg/L	TCVN 6202:2008	3,14	0,74	6
9	Salmonella ^(*)	VK/100mL	SMEWW 9260B:2023	KPH	KPH	KPH
10	Shigella ^(*)	VK/100mL	SMEWW 9260E:2023	KPH	KPH	KPH
11	Sunfua ⁽¹⁾	mg/L	SMEWW 4500-S ²⁻ .B&D:2023	1,05	<0,05	1
12	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) ⁽¹⁾	mg/L	TCVN 6625:2000	37	29	50
13	Vibrio Cholerae ^(*)	VK/100mL	SMEWW 9260H:2023	KPH	KPH	KPH

Ghi chú:

- Vị trí lấy mẫu/tên mẫu:

+ 26.1578.NT1: Nước thải trước xử lý. Tọa độ: X=2347023, Y=542288. (NT.260527.010)

+ 26.1578.NT2: Nước thải sau xử lý. Tọa độ: X=2346989, Y=542315. (NT.260527.011)

- Quy chuẩn so sánh:

+ QCVN 28:2010/BTNMT: Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Nước thải Y tế;

Cột A: Giá trị C của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;

- ⁽¹⁾: Phép thử đã được chứng nhận Vimcerts;

- ^(*): Chỉ tiêu được thực hiện bởi Công ty Cổ phần Công nghệ và kỹ thuật Hatico Việt Nam, Vimcerts 269.

Hà Nội ngày 18 tháng 06 năm 2026

P. PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG

P. KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

ĐINH THỊ HÀ CHÂU

LÂM THỊ THANH



NGUYỄN HOÀNG ANH

- Phiếu kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu thử nghiệm.

- Tên mẫu và tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của khách hàng.

- Quá thời gian lưu mẫu Công ty không giải quyết việc khiếu nại kết quả thử nghiệm.

- Không được sao chép một phần kết quả thử nghiệm nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Công ty.

- (-): Không quy định.

- KPH: Không phát hiện.

- KPT: Không phân tích.